

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
317080	257103		<p>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</p> <p>Betreft: het inspecteren van net aangelegd riool.</p> <p>Inspecteren dient (per fase) te gebeuren alvorens de verharding wordt aangebracht.</p> <p>Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd</p> <p>Binnen 1 week na gereedkomen van het riool dient de USB stick en een rapportage aan de directie te worden overhandigd.</p> <p>Grootste putafstand: 70 m</p> <p>.....</p> <p>Materiaalsoort riolering: beton en PVC</p> <p>Afmeting(en) riolering: beton 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 1200 en PVC 315mm.</p> <p>9. Nieuwe riolering gereinigd en in gebruik met uitzondering van huis- en kolkaansluitingen.</p> <p>.9. Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de betonbuizen (axiale verplaatsing en hoekverdraaiingen) en hellingshoekmeting uitvoeren.</p> <p>.9. Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten.</p> <p>Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in besteksbijlage "Acceptatienormen voor rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN 3399:2004"</p> <p>.1. Opnamen aanleveren op USB stick</p> <p>Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4</p> <p>.3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren</p> <p>Bestandsformaat JPEG</p> <p>Minimale resolutie 768x576 pixels</p>	m		A
317090	257199		<p>Inmeten en verwerken revisiegegevens riool.</p> <p>Betreft de revisie van het verwijderde en nieuw aangelegde riool volgens de besteksposten in hfst. 3, inclusief aansluitingen op bestaand riool.</p> <p>Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.</p> <p>Gegevens verwerken in bestekstekening(en), aangeleverd door directie in autocad dwg-formaat, versie 2009 conform tekenrichtlijn NLCS en voorbeeldtekeningen.</p> <p>Bij de revisiegegevens vermelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle voor dit project van toepassing zijnde objecten. <p>Op de gereviseerde tekening(en) dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.</p> <p>Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende (bestek)tekening(en); - niet uitgevoerde werkzaamheden; - extra werkzaamheden. <p>Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per fase ingeleverd te worden.</p> <p>Gegevens uiterlijk 1 week na inmeting verstrekken aan de directie. Definitieve revisie aanleveren 10 dagen voor moment van opnemng.</p>	EUR		N
3210			<p><u>Verwijderen kolk in zand</u></p> <p>.....</p>			